

Sabrina Amorim Catunda Sampaio

De: Ana Gabriela de Oliveira Barreto em nome de Pregão
Enviado em: terça-feira, 11 de março de 2025 14:20
Para: Departamento Técnico Acácia Ambientes
Assunto: RES: Modulação Divisoria

Senhor Fornecedor,

Em consulta a área técnica demandante, foi obtida a seguinte respostas para o questionamento em questão

RESPOSTA:

Em atenção à solicitação de esclarecimento do licitante, informa-se que as divisórias são do tipo especiais de 90mm de espessura e modulação 900mm, padrão interior.

Atenciosamente,



Ana Gabriela de Oliveira Barreto
Coordenadora de Planejamento da Contratação
SUAG – Gabinete da Vice Governadoria do Distrito Federal

De: Departamento Técnico Acácia Ambientes [mailto:deptecnico@acaciaambientes.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2025 10:46
Para: Pregão <pregao.vgdf@buriti.df.gov.br>
Assunto: Modulação Divisoria

Prezados (as) com relação ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2025 - PROCESSO SEI N.º 04043-00000269/2025-15 precisava saber a modulação (largura) da chapa de MDF , na especificação fala que tem de ser com 90cm de espessura , mas não fala da largura dos módulos cegos se é de 90 cm ou não , poderiam me informar por favor , pois isso influencia muito no custo da divisória em questão de aproveitamento da chapa de MDF .
Fico no aguardo

Atenciosamente

Wanderley



Acácia Ambientes Corporativos
@acaciaambientes
(+55 61) 3351-8330 / 9.9310-7105
Wanderley - Dep. Técnico
deptecnico@acaciaambientes.com.br